

Temeljem članaka 41. i 42. Statuta Doma za odrasle osobe Nedešćina, Nedešćina 41, Nedešćina (u daljnjem tekstu: Dom), a u skladu s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara (92/10, 114/22) i odredbama Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11), uz prethodno pribavljenu suglasnost Upravnog vijeća Doma, ravnateljica Doma donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 1.

U članku 34. dodaje se stavak 6., čiji tekst glasi:
"Ispitivanje otpora izolacije električne instalacije i neprekidnosti zaštitnog vodiča mora se vršiti periodično svake 4 godine. Ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete mora se vršiti periodično svake godine. Ispitivanje tipkala za daljinsko izbacivanje napona u slučaju nužde potrebno je ispitati svake godine. Pored godišnjeg ispitivanja u svrhu provjere funkcionalnosti za koje se izdaje zapisnik odnosno uvjerenje predviđa se i kvartalna funkcionalna proba čiji se rezultati bilježe u interni upisnik."

Članak 2.

U članku 36. mijenja se tekst alineje 4. i glasi:
" - u redovitim periodičnim razmacima, ovisno o vrsti građevine ili njenog građevinskog dijela, ali najmanje svake dvije godine vrši se vizualni pregled."

Članak 3.

U članku 39. dodaje se stavak 10., čiji tekst glasi:
"Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca. Servis plamenika uljne kotlovnice obavlja ovlaštenu servisnu najmanje jednom godišnje. Sigurnosni ventili u kotlovnici baždare se najmanje jednom u dvije godine od ovlaštene osobe. Spremnik plina (propan-butan) pregledava se od strane inspekcije posuda pod tlakom vizualno najmanje jednom u tri godine, te svakih 10 godina tlačnom probom. Sigurnosni ventili na spremniku plina se ispituju putem ovlaštene osobe jednom u dvije godine. Nepropusnost plinske instalacije, od spremnika plina do potrošača se ispituje se putem ovlaštenog tijela najmanje jednom u 5 godina. Elektromagnetni ventil za zatvaranje plina ispituje se jednom godišnje. Servis plinskih trošila obavlja ovlaštenu servisnu najmanje jednom godišnje. Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta – otpor uzemljenja plinskog spremnika i sklopka za izjednačenje potencijala u ex izvedbi obavlja se jednom godišnje. Ispitivanje otpora uzemljenja spremnika lož ulja sa prekidačem za izjednačenje potencijala u protueksplozijskoj izvedbi vrši se jednom godišnje."

Članak 4.

U članku 54. mijenja se stavak 3., čiji tekst glasi:
"Odgovorna osoba zaštite od požara surađuje s drugim subjektima, znanstvenim institucijama, javnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara radi poboljšanja zaštite od požara u objektima Doma."

Članak 5.

U članku 68. dodaje se stavak 8. čiji tekst glasi:
"Sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10) čl. 13. st. 1. poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova mogu obavljati fizičke osobe koje su osposobljene za obavljanje tih poslova i koje su upoznate s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te s postupcima za gašenje požara. Održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove obavlja se na način i u vremenskim razmacima određenim propisom, odnosno uputom proizvođača, o čemu mora postojati dokumentacija. Održavanje i nadziranje ispravnosti postrojenja za zapaljive tekućine i plinove mogu obavljati samo osposobljene osobe. Teorijsko i praktično osposobljavanje djelatnika za poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova i upoznavanje s mjerama za sprečavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te postupcima za gašenje na njihovim radnim mjestima obavlja se prije zaposlenja prema uputama za siguran rad i postupanje u slučaju požara, koje moraju biti u razumljivom obliku prilagođene specifičnostima radnog mjesta i tehnološkog procesa. O osposobljavanju i godišnjoj provjeri osposobljenosti vodi se dokumentacija iz koje je vidljivo tko je, kada, kako i prema kojim uputama za siguran rad i postupanje u slučaju požara obavio osposobljavanje i godišnju provjeru osposobljenosti."

Članak 6.

Ostale odredbe Pravilnika o zaštiti od požara ostaju neizmijenjene.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti od požara stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma.

KLASA: 214-01/26-01/1
URBROJ: 2144/03-60-75-01/151

Ova Izmjene i dopune objavljene su na oglasnoj ploči Doma dana 11.03.2026. a stupile su na snagu dana 19.03.2026.

Ravnateljica
Šarlota Šajina, dipl.psiholog, prof.



DOM ZA ODRASLE OSOBE
NEDEŠĆINA